

# クリップの試験データ

FENESTRATION TESTING LABORATORY, INC.

## 引っ張り試験

試験用サンプル	終局荷重	平均値
---------	------	-----

1	447kg	
---	-------	--

2	453kg	
---	-------	--

3	447kg	
---	-------	--

		449kg
--	--	-------

